

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ №5

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Кушевский р-н ст-ца Шкуринская, ул. Ленина, 26

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ СОШ № 5 ст. Шкуринская, директор - Алейник Владимир Иванович, т. 88616845364.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 88616845364.

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей маломобильных граждан с учетом мнения РО ВОИ (установлена кнопка вызова персонала).

Плановая дата обследования: 09.2020

Фактическая дата обследования: 24.09.2020

Организация: МБОУ СОШ № 5

Должность лица: Директор

ФИО: Алейник Владимир Иванович

				59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП

оборудования (при фронтальном подходе)		ниже 0,4 м от пола		59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов	К, О, С, Г	не менее 5 %	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одного места)	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2	Не	п. 6.3.3 СП

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	На территории оборудовать указатели направления движения к доступному для инвалида входу.
Вход	На наружной лестнице установить поручни с обеих сторон на высоте 90 см с горизонтальным завершением, тактильную плитку перед лестничным маршем вверх и вниз за 0,8 м. Оборудовать ширину проема одной створки входной двери в свету не менее 0,9 м. и высоту порога не более 1,4 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения в зону оказания услуги обеспечить ширину дверных проемов не менее 0,9 м и высоту порогов не более 1,4 см. На внутренней лестнице установить поручни с обеих сторон с горизонтальным завершением, тактильным указателем, тактильной плиткой перед лестничным маршем вверх и вниз за 0,8 м. Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги.
Зона оказания услуги	В кабинетах обустроить ширину дверных проемов не менее 0,9 м. и высоту порогов не более 1,4 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарной комнате расширить дверной проем не менее 0,9 м, установить откидные поручни, панданги, систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с персоналом, на кабинке установить знак доступности для инвалидов.
Средства информации	

« 24 » 09 2020 г.

Специалист 2 разряда



Н.В. Силакова